



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 г. № 777

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36 а, тел. 8(343) 605-20-88

электронная почта: tond-tavda@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 86/1/38**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ГОРОДИЩЕ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного Государственного инспектора Тавдинского ГО,
Таборинского МР по пожарному надзору Кисеева Максима Георгиевича № 86 от «08»
октября 2021 года

в период с «19» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г.

Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору Филимоновым Алексеем Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица исполняющий обязанности директора МКОУ ООШ с. Городище Новикова Н.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На дверях выхода на кровлю отсутствует табличка с информацией о месте нахождения ключа от замка указанной двери	п. 18 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479	30.04.2022	
2.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в следующих помещениях: - узел связи (помещение № 13 согласно плана 3 этажа технического паспорта на здание); - электрощитовая (помещение № 5 согласно плана 1 этажа технического паспорта на зда-	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479	30.04.2022	

	ние);			
3.	В помещениях санузла на 1 этаже (помещения № 9 и 10 согласно плана 1 этажа технического паспорта на здание), используемом в качестве котельной, допускается хранение различных горючих материалов;	пп. «б», «н» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г.№ 1479	30.04.2022	
4.	В помещениях санузла на 1 этаже (помещения № 9 и 10 согласно плана 1 этажа технического паспорта на здание), используемом в качестве котельной, допускается размещение горючих материалов вблизи электрощита;	пп. «е» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г.№ 1479	30.04.2022	
5.	В помещении большого тамбура крыльца главного входа, огражденного от лестничной клетки оконным проемом, организован склад;	пп. «к», «н» п. 16, Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г.№ 1479	30.04.2022	
6.	На объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г.№ 1479	30.04.2022	
7.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г.№ 1479	30.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющий обязанности директора

МКОУ ООШ с. Городище

Новикова Наталья Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор

Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору

Филимонов Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.