

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, КНМ 66220061000200967002  
QR-код \*:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36 а, тел. 8(343) 605-20-88

электронная почта: [tond-tavda@mail.ru](mailto:tond-tavda@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-27-2022/0030пп/1/17**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основная  
общеобразовательная школа с. Городице

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного Государственного инспектора Тавдинского ГО,  
Таборинского МР по пожарному надзору Кисеева Максима Георгиевича № 66-27-  
2022/0030рс от «01» апреля 2022 года  
в период с «08» апреля 2022 г. по «13» апреля 2022 г.

Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору Васьковым Яковом Николаевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МКОУ ООШ с. Городище Митяшина Ирина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п /п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено соблюдение сроков периодического осмотра порошковых огнетушителей с внесением соответствующих записей в журнал эксплуатации средств противопожарной защиты на объекте защиты;	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	31.01.2023	
2.	На объекте защиты технические средства, функционирующие в составе системы автоматической пожарной сигнализации здания эксплуатируются сверх срока службы;	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	31.01.2023	
3.	На объекте защиты технические средства, функционирующие в составе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания эксплуатируются сверх срока службы;	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	31.01.2023	
4.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	31.01.2023	
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководи-	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ утв.	31.01.2023	

<p>телем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;</p>		
---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор

МКОУ ООШ с. Городище

Митяшина Ирина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор

Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору

Васьков Яков Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.